

Ofício nº 1055 /05 - DIOUT/DRH/SEMA

Porto Alegre, 25 de outubro 2005.

Prezado Senhor:

Visando a atender sua **solicitação de outorga** para captação de água superficial e construção de canal, conforme o processo número **008390-05.00/05-3**, informamos que para dar prosseguimento às análises, são necessárias as seguintes informações complementares ao processo:

- A vazão média do canal, informada de 81,63 m³/s está muito alta. Favor rever.
- As vazões informadas na ficha cadastral para os meses de janeiro a dezembro estão muito altas em desacordo com a capacidade máxima da bomba (345 m³/s). Favor rever.
- Além do requerimento de regularização da construção de canais (enviado) deve ser enviado também o Requerimento de Outorga para Captação Superficial;
- As coordenadas informadas da ficha cadastral são do dique em questão. É necessário informar também as coordenadas do início e fim do canal e as coordenadas do ponto de bombeamento.

Maiores informações contatar com a Engenheira Rejane ou Engenheiro Dante através do fone (0xx51) 3288.8144. E para maior agilidade, as informações complementares, quando encaminhadas, devem fazer referência ao respectivo nº do processo acima citado.

Sendo o que tínhamos a acrescentar.

Atenciosamente,

Eng. Rejane Beatriz de Abreu e Silva,
Chefe da Divisão de Outorga e Fiscalização

À Primo Tedesco S/A – Departamento de Papéis
A/C Luiz Paulo Fragomeni
Rua Cel. Gabriel Bastos, 48
Bairro: Vergueiro
Cep: 99020 - 100
Passo Fundo/RS